

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere
727/2021. (III. 8.) számú határozat**

A Jász-Föld Zrt. kérelmére tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás megadására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – az alábbi határozatot hozom:

A Jász-Föld Zrt. kérelmére a Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem létesítési engedélyéhez és pályázatához tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás megadásához a kérelemben szereplő önkormányzati ingatlanok vonatkozásában hozzájárulok.

Jászládány, 2021. március 8.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester





JÁSZ-FÖLD ZRT.

5055 Jászladány, Tizsasülyi út 1.
Telefon: +36/57-554-020 • Fax: +36/57-554-029
E-mail: jaszfoldzrt@jaszfoldzrt.hu

AZ IRAT ÉRKEZETT

.....2021-FEBR-26.....

JF01Z

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 5055 Jászladány Hősök tere 6.	Tárgy: Tulajdonosi és vagyongazdálkodási hozzájárulás kérése Jászladány külterület, öntözőtelep korszerűsítési III. ütem létesítési engedélyéhez; és pályázatához Ikt.sz: 3-1/2021.
--	--

JÁSZLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2021-02-23	
PH/2021-1/2021	szám	Melléklet db
Előszám:	Utószám:	Előadó: Ladány J.

Tisztelt Cím!

A **JÁSZ-FÖLD Zrt.** részéről 2019. évben a „**Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése**” VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívás értelmében támogatási pályázatot nyújtott be, a meglévő öntözőtelep korszerűsítéséhez. Az öntözőtelep vízellátásának biztosítása érdekében felszínalatti nyomó csővezeték (tápvezeték) kiépítését elvégeztük.

Az építés során (III. ütem) a **Jászladány Nagyközségi Önkormányzat** tulajdonában és a **Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény** vagyongazdálkodásában lévő a nyilatkozatban felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat szeretnénk igénybe venni a beruházás megvalósításához. Az **öntözőtelep korszerűsítés III. ütemére** a vízügyi hatósághoz **létesítési engedély kérelmet nyújtunk be**. A kérelmek befogadásához az építéssel érintett ingatlanok tulajdonosának, vagyongazdálkodójának jóváhagyó nyilatkozatát mellékelni szükséges, a tervezett létesítményekre vonatkozóan.

Mellékelten megküldjük a tervezett beruházáshoz kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatot, melyből 3 példányt lebélyegezve, aláírással ellátva kérünk visszaküldeni. (Munkaszám: GAT-aqua Kft. 26./2020).

Fentiek alapján, **kérjük, hozzájárulásuk szíves megadását.**

Jászladány, 2021. február 24.

Tisztelettel:

JÁSZ-FÖLD Zrt.
5055 Jászladány, Tizsasülyi út 1.
Adósz.:11880466-2-16

7.

Tóth János

igazgatósági tag

Földterület						
helye	fekvése	helyrajzi száma	művelési ága	tulajdoni aránya	érintettség építéssel	érintettség jellege
Jászladány	külterület	0117/2	kivett csatorna	1 / 1	Tpv1	keresztezés
Jászladány	külterület	090	kivett saját használatú út	1 / 1	Tpv1	párhuzamos
Jászladány	külterület	085/2	kivett csatorna	1 / 1	Tpv1; Ek; Önt	keresztezés
Jászladány	külterület	083	kivett saját használatú út	1 / 1	Tpv1; Ek; Önt.	keresztezés
Jászladány	külterület	0142/9	kivett saját használatú út, kivett árok	1 / 1	Ek	párhuzamos
Jászladány	külterület	0142/8	kivett csatorna	1 / 1	Tpv2; Ek	keresztezés
Jászladány	külterület	0141/1	kivett saját használatú út	1 / 1	Ek	párhuzamos
Jászladány	külterület	0139	kivett csatorna	1 / 1	Ek	keresztezés
Jászladány	külterület	0138	kivett saját használatú út	1 / 1	Tpv2; Ek	keresztezés

Tpv1 Tápvezeték építés, felszín alatt DN 315 mm átmérőjű PVC cső

Tpv2 Tápvezeték építés, felszín alatt DN 225 mm átmérőjű PVC cső

Ek Elektromos kábel fektetés öntözőgépek vezérléséhez

Önt Önjáráó öntözőberendezés áthaladása

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS
KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA**

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

Szolnok, 2021. február 17.

GAT-aqua

Vállalkozó és Szolgáltató Kft.

Szolnok, Hunyadi u. 73. fsz. 5049/A/2. hrsz.

E-mail: gataquakft@gataquakft.com

5001 Szolnok, Pf.: 365.

Tel.: +36-30-9452-925, +36-20-982-4662, +36-20-982-4774

Munkaszám: 26./2020.

TARTALOMJEGYZÉK

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA

(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

Iratok:

1. Műszaki leírás

Rajzok:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Átnézetes helyszínrajz I. | 1:100.000 |
| 2. | Átnézetes helyszínrajz II.
Engedélyezett I. ütem és tervezett II. ütem | 1:25.000 |
| 3. | Részletes helyszínrajz I. | 1:10.000 |

Szolnok, 2021. február 17.

GAT-aqua

Vállalkozó és Szolgáltató Kft.

Szolnok, Hunyadi u. 73. fsz. 5049/A/2. hrsz.

E-mail: gataquakft@gataquakft.com

5001 Szolnok, Pf.: 365.

Tel.: +36-30-9452-925, +36-20-982-4662, +36-20-982-4774

Munkaszám: 26./2020.

Iratszám: 3.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA

(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

1./ Általános adatok

1.1. Engedélyes (kérelmező)

– Az engedélyes

• megnevezése:

**JÁSZ-FÖLD Mezőgazdasági Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

(rövidített elnevezése: **JÁSZ-FÖLD Zrt.**)

• címe :

5055 Jászládány, Tizzasülyi út 1.

• adószám :

11880466-2-16

1.2. Megbízott (meghatalmazott) tervező

Az engedélyes – adatszolgáltatása mellett – az öntözőtelep Jászládány Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok érintéséhez tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás kérelem dokumentációjának elkészítésére a GAT-aqua Kft. részére adott megbízást.

Tervező:

• neve

:

**GAT-aqua Vállalkozó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

• a cég rövidített

elnevezése :

GAT-aqua Kft.

• címe :

5000 Szolnok, Hunyadi u. 73. fsz. 5049/A/2. hrsz.

• adószáma :

13717359-2-16

közösségi adószám: HU13717359.

•• képviselőre jogosult

••• neve

:

Germán Tibor

Adóazonosító jel: 8407423963

••• tisztsége :

ügyvezető, továbbá tervező

••• címe

:

5000 Szolnok, Indóház utca 7. 3. em. 15.

- vezető tervező : **id. Germán Tibor**
MK 16-0281, 16-50550
SZVV-3.5., SZKV 1.1., VZ-TEL, VZ-TER,
SZKV-1.3, SZVV-3.10, SZVV-3.6,
ME-VZ, VZ-VKG
- tervező : **Germán Andrea**
16-0676, SZKV-1.1., SZKV-1.3.

1.3. Kérelem tartalma

1.3.1. Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat iránti kérelem

Ezen, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok érintéséhez tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás kérelem dokumentációjában leírt **Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem** megnevezésű beruházás vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, és a beruházás finanszírozásához „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című, VP2.-4.1.4-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtásra kerülő támogatás pályázathoz.

1.4. A hozzájárulással közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosa, vagyonkezelője

- neve: **Jászladány Nagyközség Önkormányzata**
- címe: **5055 Jászladány, Hősök-tere 6.**

2./ Kérelmezett vízellátási adatai

A beruházás megvalósításának III. ütemében hat felszín alatti nyomócsővezeték (2 db tápvezeték, 4 db csővezeték), kettő villamos földkábel hálózat, valamint hat önálló, (CP12 – CP17) körforgó öntözőberendezés telepítésével hat korszerű tisztavizes öntözőtelep, egy lapulótömlős adapter telepítésével kettő – részben a CP12 – CP17 körforgó öntözőtelepen belül, és részben azok közvetlen környezetében – kettő korszerű szürkevizet öntözőtelep kialakítására, létesítésére kerül sor.

A tervezett nyomócsövek, valamint villamos földkábelek érintik az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok egy részét.

2.1. Vízellátási adatai, valamint vízimunka (öntözőtelep) megnevezése

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

– Az öntözőtelep • üzembe helyezés ideje: előirányzat **2022. év**

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)**

2.2. Az érintett terület: település, helyrajzi szám, EOY koordináták

2.2.1. Az érintett terület: település, cím

Érintett település: **Jászládány külterület**

2.2.2. Érintésre kerülő helyrajzi szám

Hrsz	művelési ág	Érintés
Jászládány		
0117/2	csatorna	– 2. sz. tápvezeték
090	út	– 2. sz. tápvezeték
085/2	csatorna	– CP13 öntözőtelep – CP13 öntözőberendezés – CP14 öntözőtelep – CP14 öntözőberendezés – 2. sz. tápvezeték – toronyátjáró műtárgy – villamos földkábel
083	út	– CP13 öntözőtelep – CP13 öntözőberendezés – 2. sz. tápvezeték – villamos földkábel
0142/9	árok út	– villamos földkábel
0142/8	csatorna	– 3.2. sz. csővezeték – villamos földkábel
0141/1	út	– villamos földkábel
0139	csatorna	– villamos földkábel
0138	út	– 3.1. sz. tápvezeték – villamos földkábel

2.3. Műszaki leírás

2.3.1. Az öntözőtelep helye és területe (1. – 3. sz. rajz)

Az öntözőtelep helye:

Az öntözőtelep korszerűsítésére **Jászládány külterületén** kerül sor.

Tervezéssel érintett terület Jászládány külterületén, az I. és II. ütembe tartozó öntözőtelepi egységek mellett, környezetében,

– a tervezett 2. sz. tápvezeték és rendszere a Paróczai sertéstelepet, a 2. sz. és 38. sz. táblát érintve Jászládánytól Ny-ÉNy-ra 0,03 – 1,47 km-re, a Jászládány-Jászsalsószentgyörgy közötti műúttól É-ra 0 – 1,7 km-re, D-re 0 – 0,36 km-re, a Jászládány-Szászberek közötti vasúttól É-ra 0 – 1,7 km-re, D-DK-K-re 0 – 0,36 km-re, az Orbai-dűlő és Paróczai helyi elnevezésű területrészen,

– a II. ütem részeként engedélyezett 3. sz. tápvezetékre támaszkodó rendszer a tehenészeti telepet, a 35. sz. és 36. sz. táblát érintve Jászládánytól D-re 0,5 – 1,6 km-re, a Jászládány-Szászberek közötti műúttól D-DK-re 0 – 2,05 km-re, a Tenkei-dűlő helyi elnevezésű területrészen, illetve környezetében helyezkedik el.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

Öntözőtelep területe

I. ütemben megvalósult, Tisza/8606 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező öntözőtelep:

Öntözőtelep terület (kerekítve)		
Öntözőtelep	Terület (ha)	
38. tábla	CP1	14,9
	CP2	18,1
	CP3	14,1
	összesen	47,1
44. tábla	CP4	24,3
	CP5	35,1
	összesen	59,4
Elektromos üzemű szivattyútelep		-
Összesen (bruttó, nettó)		106,5

II. ütem: Tisza/8961 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező öntözőtelep:

Tervezett öntözőtelep terület (kerekítve)			
Öntözőtelep	Terület (ha)		
	bruttó	nettó	nettón belül (tehenészeti telepi) újrahasznosított vízzel (szürke vízzel) lefedett
CP6 (44. tábla)	17,03	16,99	-
CP7 (42. tábla)	30,50	28,46	-
CP8 (35. tábla)	19,95	19,95	19,95
CP9 (35. tábla)	25,85	25,85	25,85
összesen	45,80	45,80	45,80
CP10 (45. tábla)	20,43	20,43	-
CP11 (33. tábla)	27,78	27,78	-
Összesen	141,54	139,46	45,80

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

III. ütem: tervezett öntözőtelep:

Tervezett öntözőtelep terület (kerekítve)						
Öntözőtelep		Terület (ha)				
		Tisztavizes		Újrahasznosított vízzel (szürke vízzel, részben a tisztavizes nettón kívül és belül) lefedett		
		bruttó	nettó		bruttó	nettó
2. tábla Paróczai I.)	CP12	21,014	20,851	sertés telepi	99,30	98,80
	CP13	41,468	40,802			
	CP14	22,275	21,919			
	Összes	84,757	83,572			
36. tábla	CP15	17,545	17,545	tehe- nészeti telepi	21,44	21,44
35. tábla	CP16	26,090	25,729			
	CP17	26,090	26,089			
	Összes	52,180	51,818			
Összesen		154,482	152,935	–	188,64	188,14

Engedélyezett I. és II. ütem, tervezett III. ütem öntözőtelep összesen:

I., II. és III. ütem öntözőtelep terület (kerekítve)						
Öntözőtelep		Terület (ha)				
		Tisztavizes		Újrahasznosított vízzel (szürke vízzel, részben a tisztavizes nettón kívül és belül) lefedett		
		bruttó	nettó	állattartó telep	bruttó	nettó
I. ütem		106,5	106,5	–	–	–
II. ütem		141,54	139,46	tehenészeti telepi	45,80	45,80
III. ütem		154,482	152,935	sertés telepi	99,30	98,80
				tehenészeti telepi	89,34	
Összesen		402,522	398,895	–	234,44	233,94

2.3.2. A vízkivétel módja

Felszíni vízkészletből

Az öntözőtelep vízellátását felszíni vízkészletből a Tisza/8606 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel bíró, a Jászládány 0229/2 hrsz.-ú és a 0226 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult szivattyútelep (elektromos üzemű búvárszivattyúkkal (búvármotoros szivattyúkkal) biztosítja, EOY Y: 739153,31 X: 220775,56.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

Újrahasznosított vízből

Az engedélyes az I., a II. és a **III. ütem** létesítményeivel szándékozik a tehenészeti telepi, valamint a Paróczai sertéstelep magas tápanyag és szerves anyag tartalmú – felszíni, fóliaszigetelésű hígtrágya tározókban gyűjtött – hígtrágya egy részét kijuttatni, kiöntözni, hasznosítani.

Ez az öntözővíz újrahasznosított, víztestet mennyiségi szempontból nem érintő szürke víz.

Meglévő **sertéstelepi** – a Jászladány 085/10 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő – elektromos üzemű szürkevíz szivattyútelep (EOV Y: 732590 X: 226230) a 2. sz. tábla részét képező, a III. ütemben tervezett CP12, CP13 és CP14 körforgók területét is magába foglaló Paróczai I. területre (nettó 98,80 ha), **öntözőtelepre** is kijuttatja az újrahasznosított, szürke vizet

Meglévő tehenészeti telepi – a Jászladány 0142/23 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő – elektromos üzemű szürkevíz szivattyútelep (EOV Y: 739152,50 X: 220772,90) a **II. ütemben tervezett, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező CP8 és CP9 öntözőtelepen túl, a 36. sz. és a 35. sz. tábla részét képező a III. ütemben tervezett CP15, CP16 és CP17 körforgók területét is magába foglaló területre (nettó 89,34 ha), öntözőtelepre is** kijuttatja az újrahasznosított, szürke vizet.

Vízellátó útvonal

Vékony betűkkel szedve:

Tisza/8606 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel bíró, az I. ütemű vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szivattyútelep, valamint 1. sz. tápvezeték, 1.4. sz. csővezeték, továbbá a II. ütemű vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező 3. sz. tápvezeték, vízilétesítmény.

Vastag betűkkel szedve:

tervezett III. ütemű vezetékekkel

Felszíni vízkészletből

A Jászsági-főcsatorna 18+246 cskm → Tiszasüly-28. csatorna jp. 9+271 cskm → Millér-csatorna → 0231 hrsz.-ú Millér-csatorna 26+000 jobb parti szelvénye (gravitációsan) → 0229/2 hrsz.-ú csatorna (gravitációsan) → elektromos üzemű szivattyútelep →

→ 1. sz. tápvezeték →

→ 1.4. sz. csővezeték 0+516,9 végszelvénye →

→ **2. sz. tápvezeték** 0+000 – 1+881,5 szelvények közötti szakasza →

→ **CP13 körforgó öntözőberendezés** → **CP13 öntözőtelep – talaj**

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ

TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA

(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

- **2. sz. tápvezeték** 0+000 – 1+507,1 szelvények közötti szakasza →
 - **2.1. sz. csővezeték** 0+000 – 0+243,1 szelvények közötti szakasza →
 - **CP14 körforgó öntözőberendezés** → **CP14 öntözőtelep – talaj**
 - **2. sz. tápvezeték** 0+000 – 1+881,5 szelvények közötti szakasza →
 - **2.2. sz. csővezeték** 0+000 – 0+613 szelvények közötti szakasza →
 - **CP12 körforgó öntözőberendezés** → **CP12 öntözőtelep – talaj**
- 1. sz. tápvezeték →
 - 3. sz. tápvezeték 0+364 szelvénye →
 - **3.2. sz. csővezeték** →
 - **CP15 körforgó öntözőberendezés** → **CP15 öntözőtelep – talaj**
 - 3. sz. tápvezeték 0+558,1 szelvénye →
 - **3.1. sz. tápvezeték** →
 - **CP16 körforgó öntözőberendezés** → **CP16 öntözőtelep – talaj**
 - **3.1. sz. tápvezeték 0+428,8 szelvénye** →
 - **3.1.1. sz. csővezeték** →
 - **CP17 körforgó öntözőberendezés** → **CP17 öntözőtelep – talaj**

Újrahasznosított vízből (szürke víz útvonala)

Sertéstelepi szürke víz

- Meglévő telepi gyűjtő rendszer → hígtrágya (szürke víz) tározó →
→ meglévő telepi elektromos üzemű szivattyútelep →
 - **2. sz. tápvezeték** 1+171,2 – 1+881,5 szelvények közötti szakasza →
 - **köldökcső** →
 - **adapter, öntözőberendezés** →
 - **2. sz. tábla része öntözőtelep – talaj**
 - **2. sz. tápvezeték** 1+171,2 – 1+881,5 szelvények közötti szakasza →
 - **2.1. sz. csővezeték** 0+000 – 0+243,1 szelvények közötti szakasza →
 - **köldökcső** →
 - **adapter, öntözőberendezés** →
 - **2. sz. tábla része öntözőtelep – talaj**
 - **2. sz. tápvezeték** 1+171,2 – 1+881,5 szelvények közötti szakasza →
 - **2.2. sz. csővezeték** 0+000 – 0+613 szelvények közötti szakasza →
 - **köldökcső** →
 - **adapter, öntözőberendezés** →
 - **2. sz. tábla része öntözőtelep – talaj**

Tehenészeti telepi szürke víz

- Meglévő telepi gyűjtő rendszer → hígtrágya (szürke víz) tározó →
→ meglévő telepi elektromos üzemű szivattyútelep →
 - 3. sz. tápvezeték 0+000 – 0+364 szelvények közötti szakasza →
 - **3.2. sz. csővezeték** 0+000 – 0+190,8 szelvények közötti szakasza →
 - **köldökcső** →
 - **adapter, öntözőberendezés** →
 - **36. sz. tábla része öntözőtelep – talaj**
 - 3. sz. tápvezeték 0+000 – 0+558,1 szelvények közötti szakasza →
 - **3.1. sz. tápvezeték** 0+000 – 0+428,8 szelvények közötti szakasza →
 - **köldökcső** →
 - **adapter, öntözőberendezés** →
 - **35. sz. tábla része öntözőtelep – talaj**

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

- **3.1. sz. tápvezeték** 0+000 – 0+428,8 szelvények közötti szakasza →
- **3.1.1. sz. csővezeték** 0+000 – 0+585,3 szelvények közötti szakasza →
- **köldökcső** →
- **adapter, öntözőberendezés** →
- **35. sz. tábla része öntözőtelep – talaj**

Öntözött sáv szélesség előirányzata

tisztavizes körforgó sugár

• CP12	:	~ 246,0 – 272,0 m
• CP13	:	~ 342,0 – 368,0 m
• CP14	:	~ 246,0 – 272,0 m
• CP15	:	~ 214,8 – 240,8 m
• CP16	:	~ 266,8 – 292,8 m
• CP17	:	~ 266,8 – 292,8 m
(végszórófejjel öntözött sugár	:	~ 26 m)

szürkevizes

• adapter öntözőberendezés	:	~ 3,85 m
----------------------------	---	----------

2.3.3. Az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése (1. – 3. sz. rajz)

Tervezett vízilétesítmények

Az engedélyes a tervezett beruházással víz- és energiatakarékos vízilétesítmények, öntözőrendszer megvalósítását irányozza elő.

A beruházással felszín alatti nyomócsövek (2 db tápvezeték és 4 db csővezeték), valamint a körforgó (center pivot) öntözőberendezések központjába egy-egy térburkolat, a körforgók közlekedését akadályozó csatornán, vízálláson a járókerekek nyomvonalában toronyátjáró műtárgyak, az anyaggyödrön toronyátjáró töltés, a körforgó (center pivot) öntözőberendezések villamos földkábel rendszer, hálózat (erőátviteli földkábel, szekunder hálózat) kerül megépítésre.

Műszaki megoldás:

- 6 db körforgó (center pivot) öntözőberendezés elhelyezése,
- a kialakult táblákhoz, ingatlan határokhoz igazodó elrendezés,
- nyomócső (6 db vezeték építés: felszín alatti nyomócső)
 - 2. sz. tápvezeték,
 - 2.1. sz. csővezeték,
 - 2.2. sz. csővezeték,
 - 3.1. sz. tápvezeték,
 - 3.1.1. sz. csővezeték,
 - 3.2. sz. csővezeték,

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)**

- meglévő sertéstelepi elektromos üzemű szivattyútelephez 2. sz. tápvezeték csatlakozásának kialakítása:
 - gépészet: szerelvények, idomok
- Tisza/8606 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel bíró, az I. ütemű szivattyútelep kapacitásbővítése szoftver fejlesztéssel, szükség szerit frekvenciaváltó beépítésével,
- vízilétesítményekhez kapcsolódó rendszerek, építmények építése
 - szekunder villamosenergia ellátó rendszer öntözőberendezésekhez,
 - öntözés telemetriai és informatikai berendezései (kapcsolóvezérlő, szabályozó rendszer, vagyonvédelem: távvezérelt/automatizáló rendszer és kapcsolódó számítógépes szoftver)
 - központi irányítóegység,
 - meglévő sertéstelepi elektromos üzemű szivattyútelepi vezérlőegység,
 - automata meteorológiai állomás,
 - talajszonda,
- korszerű (víz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények, rendszerek
- vízfogyasztásmérő (víz- és energiatakarékos) berendezések
- öntözőberendezés építése 6+1 db
 - CP12, CP13, CP14, CP15, CP16 és CP17 körforgó (center pivot) öntözőberendezés,
 - köldökcsöves adapter, öntözőberendezés,
- körforgó központi kihorgonyzó vb. térburkolat (6 db),
- 18 db toronyátjáró műtárgy,
- 1 db toronyátjáró töltés,
- 2 db villamos erőátviteli földkábel szekunder hálózat
 - CP11 – CP14 és
 - CP15 – CP17 ág, rendszer.

2.3.4. A Zagyva/2065 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, kivitelezés alatt lévő elektromos üzemű szivattyútelep kapacitásbővítése

Az öntözőtelep vízellátását felszíni vízkészletből a Zagyva/2065 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedéllyel bíró, a Jászládány 0229/2 hrsz.-ú és a 0226 hrsz.-ú ingatlanon építés alatt lévő szivattyútelep (elektromos üzemű búvárszivattyúkkal (búvármotoros szivattyúkkal)) biztosítja, EOY Y: 739152,50 X: 220772,90.

- **megépült**, megvalósult
villamos motoros, Grundfos SP 300-4F G búvárszivattyú 4 db
párhuzamos elrendezés, függőleges tengelyű
névleges munkapont: Q: 86,86 l/s/db H: ~ 111 m
P₂: 123,6 kW

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)**

együttes teljesítmény, üzemállapotnak megfelelő frekvenciaváltós szabályozással (előírányzat):

- **I. ütemben** megvalósult,
Tisza/8606 vízikönyvi számú
vízjogi üzemeltetési engedéllyel
rendelkező CP1-CP5 öntözőtelep Q: 19,4 – 145,8 l/s
emelőmagasság: ~ 30 – ~105 m
éves vízigénye 159.750 m³
- **II. ütem:**
Tisza/8961 vízikönyvi számú
vízjogi létesítési engedéllyel
rendelkező CP6-CP11 öntözőtelep Q: ~18 – ~164 l/s
emelőmagasság: ~ 18 – ~105 m
(a beszerzésre kerülő körforgó
öntözőberendezések igényétől
függő módon)
éves vízigénye 209.000 m³
- **III. ütem:**
tervezett CP12-CP17 öntözőtelep Q: ~12 – ~130 l/s
emelőmagasság: ~ 20 – ~105 m
(a beszerzésre kerülő körforgó
öntözőberendezések igényétől
függő módon)
éves vízigénye 232.000 m³
- **I.–III. ütem előírányzata**
CP1-CP17 öntözőtelep Q: ~12 – ~348 l/s
emelőmagasság: ~ 18 – ~105 m
I. ütem éves vízigénye 159.750 m³
II. ütem éves vízigénye 209.000 m³
III. ütem éves vízigénye 232.000 m³
I., II. és III. ütem összesen 600.750 m³

A tervezett **III. ütem** vízigényének biztosítása új szivattyú beépítését nem teszi szükségessé.

A kapacitásbővítés (az új, többlet vízigény) az I. ütem szivattyútelepi (**0229/2 hrsz.-ú ingatlant érintő**) kapcsoló- vezérlő rendszerének felújításával, szoftverfejlesztéssel, esetlegesen frekvenciaváltók beépítésével megoldható.

2.3.5. Nyomócsővezeték

A tervezett **III. ütemben** öntözővíz szállítására hat darab nyomócső (2 db tápvezeték és 4 db csővezeték) létesül.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

A nyomócső anyaga műanyag, a gyártmány, a típus árajánlatok alapján lesz kiválasztva.

Csővezeték jelleg szerint:

- **2. sz. tápvezeték** nyomócső:
 - 0+000 – 1+881,5 **1.881,5 m** felszín alatti nyomócső **tápvezeték**
- **2.1. sz. csővezeték** nyomócső:
 - 0+000 – 0+243,1 **243,1 m** felszín alatti nyomócső **csővezeték**
- **2.2. sz. csővezeték** nyomócső:
 - 0+000 – 0+613 **613 m** felszín alatti nyomócső jellegű **csővezeték**
- **3.1. sz. tápvezeték** nyomócső:
 - 0+000 – 0+428,8 **428,8 m** felszín alatti nyomócső **tápvezeték**
- **3.2. sz. csővezeték** nyomócső:
 - 0+000 – 0+190,8 **190,8 m** felszín alatti nyomócső **71,5 m** felszíni gyorskapcsolású nyomócső **csővezeték**
- **3.1.1. sz. csővezeték** nyomócső:
 - 0+000 – 0+585,3 **585,3** felszín alatti nyomócső jellegű **csővezeték**

Összesen: ~ 3.942,5 m felszín alatti nyomócső és
~ 71,5 m felszíni gyorskapcsolású nyomócső

Összesen: ~ 4.014,0 m

Kivitele: ~ **3.942,5 m** felszín alatti, beépítése stabil.
~ **71,5 m** felszíni, mobil

2.3.5.1. 2. sz. tápvezeték

A tervezett 2. sz. tápvezeték az I. ütemben megvalósult 1.4. sz. csővezeték 0+516,9 végszelvényéből indul ki, a tervezett CP12 – CP14, illetve a szürkevízes Paróczai I. öntözőtelep vízellátásának biztosítására létesül.

Vízszállítás:

- tiszta víz **0+000 – 1+881,5** szakasz
- szürke víz **1+171,2 – 1+881,5** szakasz

Közvetlenül csatlakozik az 2.1. és 2.2. sz. csővezeték, és a CP13 körforgó.

- hossz: ~ **1.881,5 m**
- anyaga : **0+000 – 0+398,7** **398,7 m**
DN 315 KM-PVC PN 10
0+033,1 – 0+038,1 védőcső **5 m**
DN 400 PE 100-SDR 11 PN 10

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)

0+398,7 – 0+434,7 36 m
DN 315 PE 100-SDR 11 PN 16
0+434,7 – 0+470,3 35,6 m
KPE 100-SDR 11 PN 16
(vasutat és országos közutat
keresztező szakasz) /39,55m/
0+474,3 – 0+506,3 32 m
DN 315 PE 100-SDR 11 PN 16
0+506,3 – 1+881,5 1.375,2 m
DN 315 KM-PVC PN 10
– kivitel : **felszín alatti**

2.3.5.2. 2.1. sz. csővezeték

A tervezett 2.1. sz. csővezeték a tervezett CP14, illetve a szürkevizés Paróczai I. öntözőtelep vízellátásának biztosítására létesül, a tervezett 2. sz. tápvezeték a 1+507,1 szelvényéből indul ki indul.

Vízszállítás:

– tiszta víz **0+000 – 0+243,1 szakasz**
– szürke víz **0+000 – 0+243,1 szakasz**

Közvetlenül csatlakozik a CP14 körforgó (center pivot) öntözőberendezés.

– hossz: **~ 243,1 m**
– anyaga: **0+000 – 0+243,1**
DN 225 KM-PVC PN 10
– kivitel : **felszín alatti**

2.3.5.3. 2.2. sz. csővezeték

A tervezett 2.2. sz. csővezeték a tervezett CP12, illetve a szürkevizés Paróczai I. öntözőtelep vízellátásának biztosítására létesül, a tervezett 2. sz. tápvezeték a 1+881,5 szelvényéből indul ki indul.

Vízszállítás:

– tiszta víz **0+000 – 0+613 szakasz**
– szürke víz **0+000 – 0+613 szakasz**

Közvetlenül csatlakozik a CP12 körforgó (center pivot) öntözőberendezés.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)**

- 13 -

- hossz: ~ **613 m**
- anyaga: **0+000 – 0+613**
DN 315 KM-PVC PN 10
- kivitel : **felszín alatti**

2.3.5.4. 3.1. sz. tápvezeték

A meglévő 3. sz. tápvezeték 0+558,1 szelvényéből indul ki és a tervezett CP16, CP17, illetve a 35. sz. tábla egy részén szürkevizes öntözőtelep vízellátásának biztosítására létesül, a 0+428,8 szelvényéből indul ki a tervezett 3.1.1. sz. csővezeték.

Vízszállítás:

- tiszta víz **0+000 – 0+428,8** szakasz
- szürke víz **0+000 – 0+428,8** szakasz

Közvetlenül csatlakozik a CP16 körforgó (center pivot) öntözőberendezés.

- hossz: ~ **428,8 m**
- anyaga: **0+000 – 0+428**
DN 225 KM-PVC PN 10
- kivitel : **felszín alatti**

2.3.5.5. 3.1.1. sz. csővezeték

A meglévő 3.1. sz. tápvezeték 0+428,8 szelvényéből indul ki és a tervezett CP16, illetve a 35. sz. tábla egy részén szürkevizes öntözőtelep vízellátásának biztosítására létesül.

Vízszállítás:

- tiszta víz **0+000 – 0+585,3**
szakasz
- szürke víz **0+000 – 0+585,3**
szakasz

Közvetlenül csatlakozik a CP16 körforgó (center pivot) öntözőberendezés.

- hossz: ~ **585,3 m**
- anyaga: **0+000 – 0+585,3**
DN 225 KM-PVC PN 10
- kivitel : **felszín alatti**

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)**

– vízszállítás	:	~ 40 ℓ/s
– fenékesés	:	0+169–1+124 m-ig 0 ‰
– műtárgyak	:	toronyátjáró műtárgyak előírányzat:
▪ küszöbszint	:	85,50 mBf.
▪ bejáró korona szint:	:	~ 86,60 mBf.
▪ átmérő	:	Ø 60
▪ bejáró szélesség	:	min. 2,0 m
▪ hossz	:	előírányzat
		1. 0+246 átereszt 5 m + 2 db előfej
		2. 0+314 átereszt 6 m + 2 db előfej
		3. 0+391 átereszt 8 m + 2 db előfej
		4. 0+554 átereszt 6 m + 2 db előfej
		5. 0+614 átereszt 4 m + 2 db előfej
		6. 0+671 átereszt 4 m + 2 db előfej
		7. 0+727 átereszt 4 m + 2 db előfej
		8. 0+780 átereszt 4 m + 2 db előfej
		9. 0+861 átereszt 12 m + 2 db előfej
		10. 0+957 átereszt 15 m + 2 db előfej
		11. 1+053 átereszt 7 m + 2 db előfej
		12. 1+119 átereszt 9 m + 2 db előfej

0172/17 hrsz. b alrészlet és

0172/18 hrsz. b, d alrészlet vízállás

– hossz (építéssel érintett):	:	~ 365 m (kotrás + műtárgy)
– fenékszélesség	:	min. 0,6 m
– rézsű	:	1:1,5
– vízszállítás	:	–
– fenékesés	:	0 ‰
– műtárgyak	:	toronyátjáró műtárgyak, előírányzat:
▪ küszöbszint	:	küszöbszint: meglévő fenékhez igazodik
▪ bejáró korona szint:	:	köszöb+min.1,1 m terephez igazodik
▪ átmérő	:	Ø 60
▪ bejáró szélesség	:	min. 2,0 m
▪ hossz	:	előírányzat
		13. átereszt 5 m + 2 db előfej
		14. átereszt 5 m + 2 db előfej
		15. átereszt 6 m + 2 db előfej
		16. átereszt 7 m + 2 db előfej
		17. átereszt 5 m + 2 db előfej
		18. átereszt 5 m + 2 db előfej

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ

TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA

(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)

Toronyátjáró töltés a Jászladány 081/13 hrsz.-ben lévő, a CP13 körforgó közlekedését akadályozó anyaggyödrben, az öntözőberendezés járókerékének nyomvonalában.

Toronyátjáró töltés helyét a beszerzésre kerülő körforgó (center pivot) öntözőberendezés kerék kiosztása határozza meg, előírányzat:

- **1 db**
- hossz : ~ **166,5 m**
- koronaszélesség: **min. 2,0 m**
- rézsú : **max. 1:2**
- anyag : **föld**

2.3.7. Körforgó középpont: kihorgonyzó vb. térburkolat

A tervezett 6 db körforgó (center pivot) öntözőberendezés középponthez történő rögzítését egy-egy – elhelyezésre, megépítésre kerülő – kihorgonyzó vasbeton térburkolat biztosítja.

2.3.8. Körforgó (center pivot) öntözőberendezés villamos rendszere

A körforgó öntözőberendezések közlekedését, mozgatását a „kerékpárok” elhelyezett villamos motorok biztosítják.

Az öntözőberendezések – üzeméhez - villamos energiával történő ellátása érdekében – az engedélyes által kijelölt, a
– sertéstelepi 085/19 hrsz.-ú ingatlanon lévő transzformátorhoz, illetve mérőhöz csatlakozó CP12, CP13 és CP14, valamint a
– tehenészeti telepi 0142/23 hrsz.-ú ingatlanon lévő transzformátorhoz, illetve mérőhöz csatlakozó CP15, CP16 és CP17

villamos erőátviteli földkábel (szekunder) hálózat létesül.

A villamos rendszert (külön villamos terv alapján) az áramszolgáltató, illetve a megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozó építi ki.

Villamos földkábelekkel érintésre kerülő önkormányzati ingatlanok

Hrsz	művelési ág	Érintés
Jászladány		
CP12, CP13 és CP14 körforgókat ellátó hálózat		
(085/2)	csatorna	villamos erőátviteli földkábel
(083)	út	villamos erőátviteli földkábel
CP15, CP16 és CP17 körforgókat ellátó hálózat		
0142/9	árok út	villamos erőátviteli földkábel
(0142/8)	csatorna	villamos erőátviteli földkábel
(0141/1)	út	villamos erőátviteli földkábel
(0139)	csatorna	villamos erőátviteli földkábel
(0138)	út	villamos erőátviteli földkábel

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA (A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)

2.3.9. Körforgó (center pivot) öntözőberendezés

Az engedélyes az öntözővíz takarékos és egyenletes, valamint alacsony energia igény melletti kijuttatásának, egyszerű üzem-szervezésének biztosítása érdekében a kijelölt terület egy-egy részét lefedő: egy-egy középpont körül részben, vagy teljesen körbeforduló, önjáró,

hidránsról közvetlenül megtáplált, kis vízmennyiség egy menetben történő kijuttatására alkalmas GPS vezérlésű **6 db kifordulós járótorony (corner) nélküli körforgó (center pivot) öntözőberendezés** építése, telepítése mellett döntött.

Az adatok előirányzatok, a pontos adatok az ajánlatok alapján kiválasztott típus szerint kerülnek meghatározásra.

CP12 körforgó (center pivot) öntözőberendezés

- alapgép szerkezeti hossza: ~ **246 m** **max. 252 m**
- területe (végszórófejjel): ~ **21,01 ha**

CP13 körforgó (center pivot) öntözőberendezés

- alapgép szerkezeti hossza: ~ **342 m** **max. 342 m**
- területe (végszórófejjel): ~ **41,46 ha**

CP14 körforgó (center pivot) öntözőberendezés

- alapgép szerkezeti hossza: ~ **246 m** **max. 246 m**
- területe (végszórófejjel): ~ **22,27 ha**

CP15 körforgó (center pivot) öntözőberendezés

- alapgép szerkezeti hossza: ~ **214,8 m** **max. 214,89m**
- területe (végszórófejjel): ~ **17,54 ha**

CP16 körforgó (center pivot) öntözőberendezés

- alapgép szerkezeti hossza: ~ **266,8 m** **max. 266,8 m**
- területe (végszórófejjel): ~ **26,09 ha**

CP17 körforgó (center pivot) öntözőberendezés

- alapgép szerkezeti hossza: ~ **266,8 m** **max. 266,8 m**
- területe (végszórófejjel): ~ **26,09 ha**

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)**

2.3.10. Önkormányzati tulajdont érintő nyomócső és villamos földkábel hossz, műtárgy

Hrsz.	művelési ág	Érintés
Jászladány		
0117/2	csatorna	– 2. sz. tápvezeték ~ 18,53 m
090	út	– 2. sz. tápvezeték ~ 78,22 m
085/2	csatorna	– 2. sz. tápvezeték ~ 8,12 m
		– toronyátjáró műtárgy 12 db
		– villamos földkábel ~ 8,12 m – villamos földkábel ~ 9,05 m
083	út	– 2. sz. tápvezeték ~ 4,07 m – villamos földkábel ~ 4,07 m
0142/9	csatorna	– villamos földkábel ~ 3,39 m – villamos földkábel ~ 80,1 m
	út	–
0142/8	csatorna	– 3.2. sz. csővezeték ~ 4,95 m
		– villamos földkábel ~ 4,49 m
		– villamos földkábel ~ 4,95 m
0141/1	út	– 3.2. sz. csővezeték ~ 2,91 m
		– villamos földkábel ~ 401,4 m
		– villamos földkábel ~ 3,9 m
0139	csatorna	– villamos földkábel ~ 11,7 m
0138	út	– 3.1. sz. tápvezeték ~ 23,6 m
		– villamos földkábel ~ 29,6 m
Összesen		– vezeték ~ 145,5 m – toronyátjáró műtárgy 12 db – villamos földkábel ~ 560,8 m

2.4. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye

A tervezett III. ütem öntözőtelep területét is magába foglaló, az 1.709,1 ha mezőgazdasági területen az öntözésfejlesztési program előzetes vizsgálata alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02496-19/2019. iktatószámom határozatot adott ki, melyben megállapítja, hogy a tervezett tevékenység **„nem környezeti hatástanulmány köteles”**.

A tervezett III. ütem vízellátási műveleteire vonatkozó „A 13. sz. melléklet a 314/2005. (XII. 15.) Korm. rendelethez Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához” megnevezésű adatlap kitöltésre került.

Megállapítás: a tervezett tevékenységből, az öntözőtelep szakszerű működéséből és a technológiából fakadóan kedvezőtlen hatások nem következnek be.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászladány

Jászladány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)

3./ Egyéb

Az építési munkák során, a munkaterületen a vállalkozó köteles betartani és betartatni az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, a 2000. évi LXXII. Törvény a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyezés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelemről szóló, a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban, előírásokban, szabványokban foglaltakat.

Az építés-szerelési munkák által érintett területeken az üzemeltetői felügyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztosítani.

A munkavégzés során kötelező az egyes munkanemekre rendszeresített egyéni védőeszközök, valamint a sérülés és toldásmentes szerszámok alkalmazása.

A munkavégzés során a menekülési útvonalakat – minden kivitelezési fázisban, az üzempróbák és a próbaüzem fázisaiban – ismertetni kell a dolgozókkal, az útvonalak szabadon hagyását biztosítani kell.

A munkaterületen csak olyan dolgozó végezhet munkát, aki részesült baleset- és munkavédelmi oktatásban.

A munkavédelem terén az adott munkafolyamatokra vonatkozó szabályok és előírások betartása kötelező. A kivitelezés során a munkavédelemért felelős vezető utasításait, és előírásait be kell tartani.

A terv készítésekor a vállalkozó személye nem ismert, ezért az építéstechnológia sem ismert.

Az építés, kivitelezés során a vállalkozó kivitelező köteles a munkabiztonsági, valamint a munkaegészségügyi kiviteli terveket a munkaszervezetének és a választott építési technológiájának megfelelően elkészíteni, valamint ennek megfelelően koordinátort kell alkalmaznia, továbbá köteles a munkabiztonsági, közegészségügyi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi, talajvédelmi, a kulturális örökségvédelmi, a vagyonvédelmi és más vonatkozó rendeleteket, előírásokat, valamint a – az építési-szerelési munkák elvégzéséhez szükséges – kiadásra kerülő vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat betartani, illetve betartatni.

A tervezési munkák során az öntözéssel érintett területen a közmű tulajdonosokkal, kezelőkkel megkezdődött a kapcsolat felvétel, közműegyeztetés.

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL)**

A műszaki átadás-átvételi eljárás után a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítását meg kell kérni.

Üzemeltetést csak az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján lehet végezni.

Szolnok, 2021. február 17.



id. Germán Tibor

MŰSZAKI LEÍRÁS

JÁSZ-FÖLD Zrt., Jászládány

Jászládány külterületi öntözőtelep korszerűsítés III. ütem

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉRINTÉSÉHEZ
TULAJDONOSI ÉS VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM DOKUMENTÁCIÓJA
(A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL)**